

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 - Н
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

10 января 2024 года

Управление Роспотребнадзора по
Камчатскому краю, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1

Мною, Коптевой Екатериной Вадимовной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении профилактического визита в отношении Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2» (далее - КГБОУ «Средняя школа № 2»), ИНН 4100014251, ОГРН 1024101033098, юридический и фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 45, выявлены нарушения обязательных требований: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1.	Отремонтировать стены и потолки имеющие дефекты и повреждения, следы протекания, а именно: потолок и стены в коридоре 1-го этажа, в кабинете № 1 в кабинете педагога-организатора; потолок в коридоре 2-го этажа и в кабинете № 12; стены в кабинетах № 4, № 6, № 5, № 9, № 10, № 19; стены в спортивном зале; стены и потолок в раздевалке для мальчиков при спортивном зале; потолок в раздевалке для девочек при спортивном зале.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	27.08.2024

2.	Обеспечить кабинет № 12 лампами искусственного освещения с одинаковым световозлучением.	абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	27.08.2024
3.	Заменить в актовом зале неисправные лампы искусственного освещения на потолке и стенах.	п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	27.08.2024
4.	Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов площади на 1 учащегося - «не менее 2,5м ² » во 2-А, в 3-А классах.	п. 172 табл. 6.1 СП 1.2.3685-21	27.08.2024
5.	Обеспечить при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся - 4 урока.	табл. 6.6 СП 1.2.3685-21	01.02.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо КГБОУ «Средняя школа № 2».


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 41-20-13, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 27.08.2024, 01.02.2024, с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Коптева Е.В.

(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) «01» 2024 г.




(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: school2_pkgo_41@kamgov.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)